

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Челябинской области

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, телефон 8(351) 791-29-64, эл.адрес: gpn_chel@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 400, каб. 302

(место составления акта)

« 20 » марта 20 19 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 160

По адресу/адресам:

г. Челябинск, ул. Калинина, д. 28

(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения главного государственного инспектора ОНДиПР № 3
по пожарному надзору № 160 от 04 марта 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

Внеплановая/выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Челябинска»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 рабочий день/2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ОНДиПР №3 по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 400, каб. 302

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией

распоряжения/приказа

проведении

проверки

ознакомлен(ы):

04.03.2019г. 20.03.2019г. *Ростова А.С.* *Ростова А.С.*

(заполняется при проведении выездной проверки (фамилия, инициалы, подпись, дата, время))

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор ОНДиПР №3 по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

Ростова Анна Александровна,

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

Эксперты и экспертные организации не привлекались

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Ростова А.С. *Ростова А.С.*

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Согласно представленной, при проведении внеплановой выездной проверки, информации МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска» предписание №44/1/1 от 28.02.2018 выполнено в полном объеме.

МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска» по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, д. 28 эксплуатирует здание школы. Расчеты по оценке пожарного риска, а также независимой оценке риска на указанный объект защиты отсутствуют. МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска» обеспечивает пожарную безопасность объекта защиты путем выполнения установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска» расположено в отдельно стоящем 3-х этажном здании. II степени огнестойкости. Фундамент – железобетонный блоки, наружные стены – кирпич, перегородки – кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля – плоская.

Фактическое количество эвакуационных выходов с этажей здания соответствует требованиям пожарной безопасности.

Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам. Стены на путях эвакуации всех этажа окрашены водоэмульсионной краской, покрытие пола – керамическая плитка по бетонному основанию. Имеется аварийное освещение путей эвакуации. На путях эвакуации отсутствуют пороги, раздвижные и подъемно-отпускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара выполнены на основе фотолюминесцентных материалов в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. Устройства для самозакрывания дверей находятся в исправном состоянии.

Помещения МАОУ «СОШ №5г. Челябинска» оснащены огнетушителями ОП-4 (З) в количестве 27 шт., что соответствует требованиям пожарной безопасности. На корпуса огнетушителей нанесены порядковые номера. Имеется журнал учета первичных средств пожаротушения, на огнетушители заведены эксплуатационные паспорта.

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (не требуется). Подъезды к зданию свободны. Отопление центральное водяное, вентиляции приточно-вытяжная. Здание обеспечено телефонной связью, имеется наружное освещение.

В помещениях смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре 3 типа. Руководителем организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Система пожарной сигнализации в здании обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «3 ОПС по Челябинской области» без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации. Нарушения требований пожарной безопасности были устранены в ходе проведения проверки.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание №44/1/1 от 28.02.2018 выполнено в полном объеме.

В ходе проведения выездной проверки применялась измерительная рулетка 5м Blueprint

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Не составлялись

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору

«ад» 03 2019г.



Ростова А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ростова А.А., директор 20.03.2019г.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, дата, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)