

**Отчет МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска»
об устранении предписаний надзорных органов в сфере образования**

**УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области.
ОНД и профилактической работы № 3**

Дата проверки	Замечания	Информация о выполнении
28.02.2018 г.	Двери входа, ведущего из помещения кабинета начальных классов, расположенного на первом этаже, при открывании блокируют эвакуационный выход из общего коридора на лестничную клетку .	Выполнено
	Двери выхода, ведущего из помещения кабинета информатики (кабинет 30) при открывании блокируют эвакуационный выход из общего коридора в лестничную клетку (уменьшает ширину эвакуационного выхода).	Выполнено
	Двери выхода, ведущего из помещения кабинета № 22, расположенного на 2 этаже, при открывании блокируют эвакуационный выход из общего коридора на лестничную клетку.	Выполнено
	Высота выхода из лаборантской, кабинет № 34 менее 1,9 м.	Выполнено



Директор МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска»

Л.С. Удалова