

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, телефон (351) 791-29-64

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, телефон (351) 791-29-64, 791-75-11; gpn\_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 44/1/1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

**«СОШ №5 г. Челябинска»**

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору № 44 от 17.01.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. 07.02.2018 г.; с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. 28.02.2018 г.; проведена плановая выездная проверка государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору Ростовской Анной Александровной в помещениях, здании, территории МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска», расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, 28, совместно с директором Удаловой Л.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Двери выхода, ведущего из помещения кабинета начальных классов, расположенного на первом этаже, при открывании блокируют эвакуационный выход из общего коридора в лестничную клетку (уменьшает ширину эвакуационного выхода)	Осн.: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2019, п. 4.3.3	01.03.2019	
2	Двери выхода, ведущего из помещения кабинета информатики (кабинет №30) при открывании блокируют эвакуационный выход из общего коридора в лестничную клетку (уменьшает ширину эвакуационного выхода)	Осн.: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2019, п. 4.3.3	01.03.2019	
3	Двери выхода, ведущего из помещения кабинета №22, расположенного на втором этаже, при открывании блокируют эвакуационный выход из общего коридора в лестничную клетку (уменьшает ширину эвакуацион-	Осн.: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2019, п. 4.3.3	01.03.2019	

